

Declaração UE de Conformidade EU Declaration of Conformity N.º 380/F PI

Serve a presente declaração para certificar que o produto foi projectado e fabricado em conformidade com a:
This is to certify that the product subsequently referred to was designed and manufactured in conformity with the:


Directiva / Directive	Normas / Standards
Diretiva Comunitária 2014/30/UE Relativa à Compatibilidade Electromagnética Directive 2014/30/UE Related to Electromagnetic Compatibility	EN 55015:2013 + A1:2015 EN 55011:2016; IEC 61547:2013 EN 61000-4-2:2009; 3:2006+A2:2010; 4:2012; 5:2014; 6:2014; 8:2010; 11:2010
Diretiva Baixa Tensão 2014/35/UE para Equipamento de Baixa Tensão Directive 2014/35/UE for Low Voltage Equipment	IEC 60598-1:2014; IEC 60598-2-1: 1990 IEC 60598-2-2: 2014 IEC 60598-2-22: 2014
Diretiva 2011/65/EU – RoHs 2 , relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos Directive 2011/65/EU – RoHs 2 , on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment	-----
Módulos de LED para iluminação em geral; Especificações de segurança LED modules for general lighting; Safety specifications	IEC 62031:2008+A2:2014
Segurança fotobiológica de lâmpadas e sistemas de lâmpadas Photobiological safety of lamp and lamps systems	EN 62471-5:2015


e será colocada no mercado / and will be placed on the market.

Produto / Product: Luminária para Iluminação Emergência / *Luminaires for Emergency Lighting*

Tipo/Referência / Type/Designation: EME / SU/ET/EP/ST/SP/SPO

Características gerais nominais / General nominal characteristics:


~230V/50Hz; ; IP20 geral/general; IP40 difusor/diffuser
Fio incandescente / glow-wire: 850°C

Tipo/Designação / Type/Designation	Potência W / Power W
EME/SU - Suspensão / <i>Suspended</i>	1,4W – LED 12Vdc
EME/ET - Encastrar Tecto/ <i>Ceiling Recessed</i> EME/EP - Encastrar Parede/ <i>Wall Recessed</i> 	
EME/ST - Saliente Tecto / <i>Ceiling Surface</i> EME/SP - Saliente Parede / <i>Wall Surface</i> EME/SPO - Saliente Parede / <i>Wall Surface</i>	

Ano de Aposição da Marca CE / Year in which the marking was affixed: 2009

Local/Data / Place/Date: Águeda, 5 Julho / July 2016

Assinatura do responsável com poderes para obrigar a empresa / Legally binding signature:


Indústria de Iluminação, S.A.
 (José Suceña - Administrador / Manager)
 Rua Estrada Real, N.º 50
 3750-866 Borralha - PORTUGAL

DQA.049.95.2

Climar - Indústria de Iluminação, S.A. Rua Estrada Real, 50 . 3750-866 Borralha PO Box. Apartado 170 . 3750-909 Águeda - Portugal
 gps. N 40º 32'44" W 8º 27'11" | tel. +351 234 690 330 fax. +351 234 601 974 | geral@climar.pt | www.climar.pt

Sociedade Anónima - MCRC de Águeda - NIF: 500 694 923 - Capital Social €1.167.000